

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

Zielona Góra, 14-10-2016

ZN. 5142.29.2016[Boj-3]

Pan Arkadiusz Michoński
ul. Kościelna 1
66-130 Bojadła

Odpowiadając na pismo z dnia 29.08.2016 r. o wydanie opinii dotyczącej rozwiązań przeciwpożarowych w pałacu w Bojadłach, informuję, że budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 205 decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 20.03.1961 r. Pałac w Bojadłach zbudowany został w latach 1707 - 1731. Po pożarze, w latach 1734-1735 rezydencja została odbudowana w stylu barokowym. Pałac zachował do dzisiaj swój pierwotny kształt i formę oraz częściowo wystrój elewacji i wnętrza. W związku z wyjątkową wartością zabytkową pałacu konieczne jest ograniczenie wszelkiej ingerencji do niezbędnego minimum, aby w jak najmniejszym stopniu naruszyć oryginalną substancję. Mając na uwadze powyższe nie jest możliwe zastosowanie w pałacu wszystkich wskazanych we wniosku rozwiązań dotyczących izolacyjności cieplnej i przepisów przeciwpożarowych.

W przypadku rozwiązań dotyczących dostosowania przegród i ścian zewnętrznych do wymagań izolacyjności cieplnej dopuszcza się ocieplenie dachu wełną mineralną i obudowę płytami GKF, jednakże jedynie w miejscach planowanej adaptacji poddasza na część użytkową. Ocieplenie podłóg i posadzek na gruncie jest możliwe tylko w pomieszczeniach, gdzie nie występują oryginalne wykończenia – historyczne płytki lub zachowane podłogi deskowe. Wymiana stolarki okiennej na nową o wymaganym współczynniku „U” jest dopuszczalna pod warunkiem odtworzenia historycznego wzoru okien.

Natomiast w przypadku rozwiązań przeciwpożarowych wskazanych we wniosku, informuję, że z uwagi na zbyt dużą ingerencję w zabytkową substancję pałacu zaakceptowane może zostać jedynie wprowadzenie hydrantów i wykonanie podjazdu przeciwpożarowego. Nie wnosi się przeciwwskazań do zastosowania instalacji oświetlenia awaryjnego, sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego oraz wyposażenia obiektu w podręczne środki gaśnicze.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Barbara
dr Barbara Bielnis-Kopec

Otrzymuje:

✓ Adresat reprezentowany przez Panią Dorotę Krupkę Pracownia Projektowa „Renowacja” ,
ul. Ochla – Henryka Łasaka 1, 66-006 Zielona Góra
a/a(7812, 8346)