



Bojadła, 9 listopada 2020 r.

Fundacja 3/2020

Wykonawcy

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rewitalizację Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne – prace stolarskie i posadzgarskie, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. W przedmiarze robót opublikowanym przez Zamawiającego – Zamawiający wymaga „ułożenia parkietu wraz z cokolikami (pomieszczenie nr 27 i 28)”. Proszę o dokładne doprecyzowanie z jakiego materiału ma być ułożony parkiet? Jakie parametry ma posiadać i jaki ma mieć wzór? Mato wpływ na ustalenie prawidłowej ceny.
Odp. Materiał, z którego powinien być wykonany to dąb - skala BHN 3-4.
Materiał na deszczułki o długości 30 cm, grubość 22 mm, szerokość ok.15 cm, wilgotność 9% +- 2%.Lakierowane na mat. Układ w jodełkę.
Zakres prac został podany w specyfikacji technicznej strona 28 oraz opisie technicznym PBZ strona 20 i 21. Przedmiar robót zgodnie z zapisami jest elementem pomocniczym.
2. W przedmiarze robót Zamawiający wymaga „ułożenie ślepej podłogi wraz z cokolikami z desek o gr. 50 mm (pomieszczenie nr 18). Proszę o doprecyzowanie dokładnie czy chodzi o deskę liściastą, iglastą czy np. o płytę OSB?
Odp. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej oraz PBZ należy przyjąć tak jak jest w opisie strona 28 . Materiał z którego ma być wykonana podłoga to dąb. Łączna grubość warstw podłogowych to 50 mm.
3. Czy istnieje możliwość opublikowanie zdjęć drzwi, które mają zostać poddane renowacji i nowych drzwi jakie Wykonawca ma wykonać?
Odp. Rysunki drzwi znajdują się w PBP rys. 21 do 26 oraz na stronie nr 62-63. Nie ma możliwości opublikowanie zdjęć. Należy dokonać wizji lokalnej.
4. Czy istnieje możliwość opublikowanie zdjęcia okna skrzyniowego?
Odp. Nie ma możliwości opublikowanie zdjęć. Należy dokonać wizji lokalnej.
5. Proszę o informację z jakiego drewna ma być wykonana stolarka okienna i drzwiowa czy z drewna iglastego czy liściastego?
Odp. Rodzaj drewna: klejone sosnowe przy wykonywaniu nowych drzwi i okien.

Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i muszą zostać uwzględnione przy przygotowywaniu oferty.

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert: 16-11-2020 r. 16:15, nowy termin otwarcia ofert: 16-11-2020 r. godzina 16:45.

Z poważaniem

z up. Ewa Bydełch

Fundacja Pałac Bojadła
66-130 Bojadła, ul. Kościelna 1
NIP 9731017014, Reg. 081202404
www.palacbojadla.org